



EAC

UKRMETR TEST  
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT: 60A...  
600A

5A

OUTPUT: 1A

custodia in materiale termoplastico autoestinguente  
frequenza funzionamento tensione di riferimento per l'isolamento  
tensione di prova isolamento  
grado di protezione sovraccorrente permanente  
corrente termica di breve durata nominale ( $I_{th}$ )

rated dynamic current ( $I_{dyn}$ )  
fattore di sicurezza  
max. potenza dissipata (portata max.)  
temperatura di funzionamento  
temperatura di magazzinaggio  
costruzione a norme

terminali secondari integrati

self extinguishing  
thermoplastic material  
operating frequency  
insulation reference voltage  
test voltage  
insulation  
protection degree  
continuous overcurrent  
rated short-time thermal current ( $I_{th}$ )

$2,5 \times I_{th}$   
safety factor  
max. power dissipation (max range value)

operating temperature  
storage temperature  
manufactured according to

integrated secondary terminals

UL94-V0  
50÷60 Hz  
0,72 kV  
3 kV x 1'50 Hz  
classe E  
IP 20  
100% Ipr  
 $< 60 \times I_{pr}$   
(max. 90kA/1s)

$N \leq 5$   
 $\leq 5W$   
-25 +50 °C  
-40 +80 °C  
IEC/EN 61869-1  
IEC/EN 61869-2  
6mm²

## TIPO - Type

## DIMENSIONI - Dimensions


Rapporto Ratio	Cl. 0,5	Cl. 1	Codice - Code
	VA	VA	
60/5A	1	1.5	<b>TAC033060X05</b>
80/5A	2	3	<b>TAC033080X05</b>
100/5A	3	4	<b>TAC033100X05</b>
120/5A	4	5	<b>TAC033120X05</b>
150/5A	5	7.5	<b>TAC033150X05</b>
200/5A	7.5	10	<b>TAC033200X05</b>
250/5A	10	12	<b>TAC033250X05</b>
300/5A	10	15	<b>TAC033300X05</b>
400/5A	12	20	<b>TAC033400X05</b>
500/5A	15	25	<b>TAC033500X05</b>
600/5A	20	30	<b>TAC033600X05</b>

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

## Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)



Siglatura morsetti primario e secondario  
Primary and secondary connections marking

## NOTE - Note

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

- viti per fissaggio TA alla barra
- cappuccio di protezione per vite fissaggio

## SUPPLIED ACCESSORY

- CT fixing set for busbar mounting
- protective caps for CT fixing

## OPZIONI - OPTIONS

Coprimeretti sigillabile cod. **9SBMCTA**  
Sealable terminals cover cod. **9SBMCTA**

